ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ТЕСТ ЗА ВОДА FXT-3-AQ

Тест за алкалност, хлор и желязо.

Лентичката да се потопи във вода само за двата показателя (зелен и оранжев цвят) и веднага да се извади. Водата от лентичката **да не** се изтръсква. Да се изчакат 15 сек. и да се сравнят цветовете върху лентичката (за алкалност, хлор и желязо) с тези на таблицата, която е с тестера.

Тест за останалите параметри.

Лентичката да се потопи във вода до края. Водата от лентичката **да не** се изтръсква. Да се изчака 60 сек.. Да се сравнят цветовете от лентичката с тези от табелата за pH и твърдост на водата. За нитрати и нитрити да се изчака 120 сек.

ЗАБЕЛЕЖКА: този тестер не е за професионална употреба.

ТАБЛИЦА ЗА СРАВНЯВАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ ПРИ АНАЛИЗ НА ВОДАТА



ДОПУСТИМИТЕ СТОЙНОСТИ НА ИЗМЕРВАНИТЕ ПАРАМЕТРИ

Параметър	Допустима стойност
pH	6.5 - 9.5
алкалност	≤ 240 ppm (мг/л)
твърдост	60 - 500ppm (мг/л)
желязо	<0.2 ppm (мг/л)
хлор	<0.3 ppm (мг/л)
нитрати	<50 ppm (мг/л)
нитрити	<0.5 ppm (мг/л)